

①スタンドパイプセット管理記号	②設置場所	③点検年月日	④管理票通し番号	
訓練中の確認			⑤	⑨
X. 訓練中の確認	イ. 十字鍵付ハンドルD. に不具合は無かった。			
	ロ. 部材の結合の不具合や、結合部・送水ホースから水漏れは無かった。			
	ハ. スタンドパイプA. に不具合は無かった。	⑤はYESO NO× ⑨は不具合解消でO		
	ニ. 管槍B. に不具合は無かった。			
	ホ. 収納キャリアF. に不具合は無かった。			
訓練後の処置・点検			⑥	⑩
A. スタンドパイプ	イ. 各ナットや導管 i とそこに取り付けられる各部材の間に緩みが無い。			
	ロ. 消火用ホース接続口金 a の差し口に大きなキズなどが無い。			
	ハ. シメ輪 k に亀裂などの損傷が無い。	⑥はYESO NO× ⑩は不具合解消でO		
	ニ. ツメ m の動きは悪くない。			
	ホ. Oリングn に切れや汚れ、異物の付着が無い。			
B. 管槍	イ. 先端部の放水調整リング a は滑らかにまわる。			
	ロ. ツメ b の動きは悪くない。			
	ハ. Oリング c の部分に汚れや異物の付着は無い。			
C. 消火用ホース	イ. ツメ a の動きは悪くない。			
	ロ. Oリングb の部分に汚れや異物の付着は無い。		本	
	ハ. 管槍接続金具 c の差し口に大きなキズなどは無い。		本	
	ニ. 使用した消火用ホースはメンテナンスのため消防署に預けた。		本	
	ホ. メンテナンス済の消火用ホースを消防署から受け取った。		本	
D. 十字鍵付ハンドル	イ. 十字鍵部分や消火栓の放水弁に差し込む部分に著しい損耗が無い。			
E. 媒介金具	イ. 収納キャリアの所定位置に付いている。			
F. 収納キャリア	イ. 各部に機能不全につながりそうな変形、組み付けのゆるみは無く、収納部材を固定する赤ベルトもきちんと使える状態のものが付いている。			
Y. ・⑤欄、⑥欄確認 ・収納キャリアへの仮収納 ・仮格納と施錠	⑦年月日・確認者署名 および 特記事項(⑤欄、⑥欄で×の内容など)	⑧防火消火担当支隊長 確認年月日・署名		
Z. ・⑨欄、⑩欄確認 ・収納キャリアへの収能 ・格納と施錠	⑪年月日・確認者署名 および特記事項(⑨欄、⑩欄で○になった対処の内容など)	⑫防火消火担当支隊長 確認年月日・署名		

